

Информация о несчастных случаях 2025 года, связанных с поражением электрическим током в быту, участниками которых стали работники организаций, входящих в состав ГПО «Белэнерго»

09.08.2025 в аг. Клястицы Россонского района Витебской области погиб мужчина (56 лет). Примерно в 13 часов 00 минут потерпевший оказывал помощь племяннику по откачке воды из ямы, в месте повреждения водопровода в жилой дом. Поочередно: один внутри ямы держит фекальный насос для откачки воды, второй возле ямы подымает поплавков насоса для его работы. После нескольких манипуляций племянник, при передаче потерпевшему насоса, подключенного в электрическую сеть, увидел, что потерпевший начал себя вести странно и потерял сознание. При попытке извлечь его из ямы почувствовал воздействие характерное, с его слов, воздействию электрического тока. После чего отключил насос, извлек потерпевшего из ямы и вызвал скорую помощь. До приезда скорой проводил реанимационные мероприятия. От полученных травм потерпевший скончался. Профессия и место работы племянника: мастер службы СДТУ и ТМ филиала «Полоцкие электрические сети» РУП «Витебскэнерго».

30.08.2025 в д. Залесье Полоцкого района Витебской области погиб мужчина (50 лет), проживавший в г. Полоцке. В 15 часов 00 минут потерпевший совместно с мастером Полоцкого сельского РЭС в нерабочее время прибыл в д. Залесье, чтобы по просьбе одного из жителей распилить растущее вблизи воздушной линии ВЛ - 0,4 кВ высокое дерево. Перед началом работ потерпевший с мастером отключили питание ВЛ на КТП, открыв КТП имеющимся у них типовым ключом, а затем произвели демонтаж проводов ВЛ. В конце работы, приблизительно в 20 часов 00 минут потерпевший находился на опоре ВЛ и производил вязку проводов. В это время произошло включение напряжения на линию уличного освещения (причины устанавливаются Следственным комитетом). Потерпевший прикоснулся к токоведущим частям, находящимся под напряжением, и получил электрическую травму. Персоналом ОВБ Полоцкого сельского РЭС потерпевший снят с опоры и передан бригаде скорой медицинской помощи, которая констатировала смерть потерпевшего. Профессия и место работы потерпевшего: электромонтер по эксплуатации распределительных сетей Полоцкого сельского РЭС филиала «Полоцкие электрические сети» РУП «Витебскэнерго».